

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTRouGE
au cours du mois de juin 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MONTRouGE

8 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **MONTROUGE** au cours du mois de juin 2024*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	1,00	n/mL
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	1,00	n/mL
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/mL
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	1,00	n/mL
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	2,00	n/mL
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	2,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,29	mg(Cl ₂)/L
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,27	mg(Cl ₂)/L
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,31	mg(Cl ₂)/L
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,14	mg(Cl ₂)/L
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,37	mg(Cl ₂)/L
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,32	mg(Cl ₂)/L
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,38	mg(Cl ₂)/L
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,27	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,32	mg(Cl ₂)/L
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,33	mg(Cl ₂)/L
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,35	mg(Cl ₂)/L
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,22	mg(Cl ₂)/L
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,41	mg(Cl ₂)/L
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,39	mg(Cl ₂)/L
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,41	mg(Cl ₂)/L
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,32	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	42,00	µg/L
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	42,00	µg/L
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	29,00	µg/L
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	35,00	µg/L
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	31,00	µg/L
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	31,00	µg/L
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	31,00	µg/L
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	31,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	mg/L
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	mg/L
20/06/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	mg/L
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 8

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,48	unité pH
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,40	unité pH
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,61	unité pH
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,40	unité pH
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,49	unité pH
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,30	unité pH
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,54	unité pH
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,30	unité pH
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,56	unité pH
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,40	unité pH
20/06/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,53	unité pH
20/06/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,40	unité pH
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,62	unité pH
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,40	unité pH
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,56	unité pH
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,40	unité pH

Nombre d'analyses : 16

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	529,00	µS/cm
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	525,00	µS/cm
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	528,00	µS/cm
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	535,00	µS/cm
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	520,00	µS/cm
20/06/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	509,00	µS/cm
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	512,00	µS/cm
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	518,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	20,80	°C
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	18,10	°C
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	18,70	°C
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	19,10	°C
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	19,00	°C
20/06/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	18,90	°C
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	18,40	°C
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	20,20	°C

Nombre d'analyses : 8

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/06/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,10	NFU
11/06/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	NFU
11/06/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,10	NFU
11/06/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	NFU
20/06/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	NFU
20/06/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	NFU
20/06/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,10	NFU
20/06/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 8