

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTROUGE
au cours du mois de mars 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MONTROUGE

8 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de mars 2024***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	2,00	n/mL
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	n/mL
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/mL
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	1,00	n/mL
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	1,00	n/mL
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	110,00	n/mL
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	n/mL
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	1,00	n/mL
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	130,00	n/mL
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,34	mg(Cl ₂)/L
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,28	mg(Cl ₂)/L
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,23	mg(Cl ₂)/L
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,42	mg(Cl ₂)/L
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,33	mg(Cl ₂)/L
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,32	mg(Cl ₂)/L
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,20	mg(Cl ₂)/L
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,40	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,41	mg(Cl ₂)/L
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,36	mg(Cl ₂)/L
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,31	mg(Cl ₂)/L
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,48	mg(Cl ₂)/L
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,39	mg(Cl ₂)/L
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,35	mg(Cl ₂)/L
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,23	mg(Cl ₂)/L
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,54	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	42,00	µg/L
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	41,00	µg/L
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	41,00	µg/L
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	48,00	µg/L
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	51,00	µg/L
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	51,00	µg/L
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	43,00	µg/L
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	53,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 1

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	mg/L
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	mg/L
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	mg/L
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	mg/L
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	mg/L
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 8

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,60	unité pH
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,77	unité pH
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,60	unité pH
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,73	unité pH
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	7,76	unité pH
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	7,70	unité pH
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	7,72	unité pH
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	7,70	unité pH
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,75	unité pH
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,80	unité pH
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,79	unité pH
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,70	unité pH
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,82	unité pH
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,80	unité pH
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,77	unité pH
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,70	unité pH

Nombre d'analyses : 16

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	449,00	µS/cm
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	512,00	µS/cm
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	503,00	µS/cm
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	508,00	µS/cm
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	520,00	µS/cm
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	516,00	µS/cm
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	513,00	µS/cm
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	512,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	10,40	°C
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	10,40	°C
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	11,50	°C
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	12,00	°C
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	10,30	°C
12/03/24	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	10,40	°C
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	12,70	°C
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	15,20	°C

Nombre d'analyses : 8

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/03/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	NFU
05/03/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	NFU
05/03/24	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	NFU
12/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	NFU
12/03/24	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	NFU
12/03/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	NFU
12/03/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,29	NFU
20/03/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 8